

Technische Universität Ilmenau
Institut für Elektrische Energie-
und Steuerungstechnik
Fachgebiet "Elektrische Geräte und Anlagen"
Leiter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Berger



Zertifikat

über die Prüfung der Erdungsanschlüsse 5, 6 und 8 der Firma

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
D-42699 Solingen

Getestet wurde die Stromtragfähigkeit der genannten Erdungsanschlüsse:

Erdungsanschluss 5 / Artikel-Nr.: 0.3.001.80
Erdungsanschluss 6 / Artikel-Nr.: 0.3.004.62
Erdungsanschluss 8 / Artikel-Nr.: 0.3.001.81

Die Tests wurden vom 15.- 16.02.2017 von der:


Technischen Universität Ilmenau
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Institut für elektrische Energie- und Steuerungstechnik
Fachgebiet Elektrische Geräte und Anlagen

durch Dipl.-Ing. Frank Nothnagel im Auftrag von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Berger durchgeführt.

Hiermit bestätigen wir, dass die Prüflinge aller 3 Produkte einen Prüfstrom von 2,7 kA 3-mal hintereinander ohne Probleme für die festgelegten 100 ms getragen haben.

Ilmenau, 12.04.2017


.....
Univ.-Prof. Dr.-Ing. F. Berger
Fachgebietsleiter


.....
Dipl.-Ing. F. Nothnagel
Laboringenieur